

Gemeinde Heroldsbach



Veröffentlichung netzrelevanter Daten gem. § 17 (2) StromNZV

Bezugsjahr 2020

§ 17 (2) Nr.1 Jahreshöchstlast	2668 kV
§ 17 (2) Nr.2 Netzverluste	3,54 %
§ 17 (2) Nr.3 Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden Summenlast der Netzverluste	9.831.448 kWh 388.248 kWh
§ 17 (2) Nr.4 Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden - derzeit noch in Ermittlung	
§ 17 (2) Nr.5 Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	2668 kW 9.641.979 kWh
§ 17 (2) Nr.6 Summe aller Einspeisungen HS (> 110 kV) nicht vorhanden Summe aller Einspeisungen MS (110 kV > U > 1 kV) nicht vorhanden Summe aller Einspeisungen NS (1kV > U) Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung HS (U > 110 kV) - entfällt Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung MS (110 kV > U > 1 kV) - entfällt Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung NS (1 kV U) - derzeit noch in Ermittlung	1.813.172 kWh
§ 17 (2) Nr.7 Menge der Verlustenergie Preis der Verlustenergie (Durchschnittliche Kosten)	388.248 kWh 6,34 Ct/kWh